STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ VEDENÍ NN - E.ON
DEMONTÁŽ VODIČE V.O.

Proudová soustava : NN - 3PEN~50Hz, 230/400 V
Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C
Námrazová oblast : N2

Vypracoval :	Kříž Luděk	Zodp. projektant :	Brejcha Milan
Místo stavby :	Lipovice		
Stavební úřad :	Prachatice		
Investor :	Obec Lipovice, Lipovice 44, 384 22 Vlachovo Březí		
Název stavby :	Lipovice - kabel V.O., ZD	Formát výkresu :	2xA4
		Název souboru :	soutisk.dgn
		Datum :	prosinec 2019
		Měřítko :	1 : 2880
Druh přílohy :	Celková situace stavby	Číslo výkresu :	C2
		Číslo výtisku :	